



ZP/P/U/01/2021

WYJAŚNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2021 do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie wyjaśnień dotyczących SWZ. Działając zgodnie z art. 135.2. ustawy prawo zamówień publicznych Klub Żak informuje jak niżej:

1. Ogólna liczba łazienek – to 16
z wyszczególnieniem:
 - a) umywalk : 23
 - b) kabin toaletowych: 23
 - c) kabin prysznicowych: 3
 - d) pisuarów: 8
 - e) zlewy kuchenne: 5
2. Czy udrożnianie kanalizacji ma być uwzględnione w cenę ofert? Jeżeli tak proszę o podanie ilości interwencji przepychania kanalizacji w roku.
Przedmiot postępowania obejmuje naprawy hydrauliczne w zakresie bieżącego utrzymania, konserwacji i naprawy urządzeń sanitarnych (krany, rezerwuary, prysznice, inne). Nie obejmuje kosztów materiałów. Nie przewiduje również obowiązku wykonawcy do udrażniania kanalizacji, a jedynie staranność w utrzymaniu urządzeń w należytym stanie.
3. Czy przypadku wezwania specjalistycznego sprzętu typu WUKO do udrażniania kanalizacji koszty sprzętu i pracy techników jest rozliczany jako praca dodatkowa czy ma być w cenie oferty? Jeżeli w cenie oferty proszę o podanie ilości interwencji sprzętu specjalistycznego w roku.
Tego rodzaju usługi nie są objęte postępowaniem
4. Jaka jest częstotliwość opróżniania separatora w roku.
Zgodnie ze wzorem umowy – 1 w miesiącu
5. Jaka jest pojemności separatora. – 100litrów
6. Czy koszt utylizacji odpadu z separatora ma być uwzględniony w cenie oferty czy będzie refakturowany na Zamawiającego?
Koszt utylizacji powinien być uwzględniony w cenie oferty
7. Czy do separatora jest swobodny dostęp dla dużych ciężarowych samochodów asenizacyjnych? – nie ma dostępu
8. Czy w cenie oferty ma być uwzględnione pogotowie awaryjne w przypadku awarii instalacji sanitarnych? Jeżeli tak proszę o informację na jakiej zasadzie będą rozliczane interwencje awaryjne, jaki jest czas reakcji dla serwisu awaryjnego.
Przedmiot postępowania nie obejmuje pogotowia awaryjnego
9. Jaka jest średnia ilości interwencji i napraw w zakresie sanitarnym?
Konieczność wymiany armatury lub uszczelnienia odpływu – ok 6 w okresie 12mcy

KLUB ŻAK

Miejska Instytucja Kultury
80-266 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 195/197
NIP: 583-000-47-39

www.klubzak.com.pl
www.jazzjantar.pl
www.gdanskifestiwaltanca.pl



Tel.: (+48) 58 344 05 73 / 58 345 15 90
117 - kasa
152 - kawiarnia
110 - sekretariat
biuro@klubzak.com.pl

